

Замечания и предложения саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» по проекту технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

Статья, пункт	Действующая редакция	Предложение	Комментарии
Статья 1. Часть 1, второй абзац.	1. Регламент не распространяется на временные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС, технологические процессы и технологическое оборудование зданий и сооружений независимо от их назначения, оборудование, применяемое для устройства систем вентиляции, кондиционирования воздуха, дымоудаления, газоснабжения, обеспечения безопасности, сигнализации, видеонаблюдения и управления, а также электроустановки зданий и сооружений.	Второй абзац части 1 статьи 1 следует дополнить фразой “Регламент не распространяется на, безопасность объектов транспортной инфраструктуры”	Данный технический регламент не должен и не может распространяться на безопасность линейных объектов и в частности объектов транспорта, тем более что сейчас разрабатываются проекты регламентов стран таможенного союза “ О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта” и “Безопасность автомобильных дорог”.
Статья 2 часть 2	2. Идентификация объектов технического регулирования для установления их принадлежности к объектам, входящим в область применения настоящего и других технических регламентов по строительству и распространения на них тех или иных требований регламентов осуществляется по их назначению и другим основным признакам этих объектов, содержащимся в технической документации на них.	Часть 2 статьи 2 исключить или составить перечень объектов технического регулирования настоящим техническим регламентом.	Абсолютно не понятно, что будет подвергаться идентификации и как она будет производиться при отсутствии соответствующего перечня объектов. И вообще не понятно, зачем она нужна. Вся Европа и Америка обходится без этой нормы.
Статья 3. Определения	продукция строительства - недвижимые объекты искусственной среды, являющиеся законченными результатами строительной деятельности, в том числе здания, другие строительные сооружения и их самостоятельные части, или комплексы сооружений (далее – здания и сооружения);	строительная продукция - любая продукция, которая производится для проведения строительных работ, в том числе зданий и сооружений.	Более точная формулировка отражающая суть понятия.
Статья 3. Определения	строительное сооружение – единичный продукт строительной деятельности,	Изложить в редакции “сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную,	

	предназначенный для осуществления определенных функций;	плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов”.	
Статья 3. Определения	здание – строительное сооружение, состоящее из наземной и, при необходимости, подземной частей с помещениями для проживания, пребывания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных;	Исключить слово “ строительное”	
Статья 3. Определения	проектирование – процесс создания технической документации, в соответствии с которой осуществляется строительство объектов;	проектирование – совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или нормативную и техническую документацию на строительную продукцию	ИСО 9000:2000
Статья 3. Определения	эксплуатация – процесс использования здания или сооружения по назначению при поддержании на необходимом уровне его эксплуатационных характеристик и уровня безопасности;	Эксплуатация здания или сооружения – использование здания или сооружения по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.	Более точная формулировка отражающая суть понятия.
Статья 3. Определения	работа (в строительстве) - комплекс действий, выполняемых рабочими и специалистами определенной квалификации и в определенной последовательности по возведению, монтажу, отделке строительных конструкций здания или сооружения и их внутренних инженерных систем, приданию им или их составным элементам необходимых свойств в соответствии с предъявляемыми требованиями.	Исключить.	
Статья 3. Определения	безопасность механическая - состояние здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери	механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,	<i>В данном случае механическая безопасность это именно состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, (Руководство ИСО' МЭК 2:2004).</i>

	устойчивости здания, сооружения или их части;	жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части;	
Статья 3. Определения	воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения;	Воздействия – нагрузки, изменение температуры, влияние на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций. При проведении расчетов воздействия допускается задавать как эквивалентные нагрузки.	<i>Воздействие это не явление. А именно воздействие целого ряда факторов.</i>
Статья 3. Определения	нагрузка - механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющая их напряженно-деформированное состояние;	Нагрузка – внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, снегоотложений, людей и т. п.), действующие на строительные конструкции и основания.	Напряженно-деформированное состояние строительной конструкции определяет нагрузки и воздействия.
Статья 3. Определения	надежность (в строительстве) – способность здания или сооружения, строительных конструкций или их частей и элементов внутренних инженерных систем выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации;	надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.	Более точная формулировка отражающая суть понятия.
Статья 3. Определения	несущая способность – характеристика механической безопасности конструкции или основания, представляющая собой максимальное значение внутренних усилий или других внутренних реакций строительных конструкций на внешние воздействия, реализуемое в строительном объекте без достижения установленных для него предельных состояний;	Несущая способность - Максимальная нагрузка, которую могут нести строительные конструкции, их элементы, а также грунты оснований без потери их функциональных качеств и наступления предельного состояния.	Термин искажает понятие, используемое в строительной механике
Статья 3. Определения	обеспеченность - вероятность благоприятной реализации значения (не - превышения или занижения) переменной величины, характеризующей физическое свойство объекта;	Обеспеченность -вероятность значения случайных величин, для которых неблагоприятным случаем является превышение либо занижение какого-либо значения.	Более точная формулировка отражающая суть понятия.
Статья 3.	нормативный документ - документ,	Нормативный документ — документ,	Приведение в соответствие с

Определения	устанавливающий общие принципы, правила или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов и доступный широкому кругу потребителей;	устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов строительной деятельности и её результатов	терминологией Руководства ИСО/МЭК 2:2004 .
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: стандарт - документ, разработанный на основе согласия большинства заинтересованных Сторон, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;	Приведение в соответствие с терминологией Руководства ИСО/МЭК 2:2004
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: свод правил - документ, в котором содержатся правила и (или) описания процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется в целях соблюдения требований технических регламентов;	Приведение в соответствие с терминологией Руководства ИСО/МЭК 2:2004
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: строительные нормы (строительные нормы и правила) - стандарты, своды правил, технические условия, технические регламенты и другие нормативные документа в области строительства устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов строительной деятельности и её результатов.	Гармонизация с Руководством ИСО/МЭК 2:2004.
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: международный стандарт — стандарт, принятый занимающейся стандартизацией международной организацией (международной организацией по стандартизации) и доступный широкому кругу потребителей.	Приведение в соответствие с терминологией Руководства ИСО/МЭК 2:2004

Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: национальный стандарт — стандарт, принятый национальным органом по стандартизации государства участника ЕврАзЭС доступный широкому кругу потребителей.	Приведение в соответствие с терминологией Руководства ИСО/МЭК 2:2004
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: межгосударственный свод правил – региональный нормативный документ, рекомендуемый технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительномонтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации зданий и сооружений, определяющий способы достижения их соответствия регламентам и обязательным требованиям строительных норм и предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).	
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического регулирования;	
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации продукции, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов и других документов, содержащих характеристики продукции и связанных с ней процессов, которое может носить добровольный или обязательный характер;	
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: нормальная эксплуатация – эксплуатация строительного объекта в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими и бытовыми условиями, а также с предусмотренным	

		техническим обслуживанием без капитального ремонта и реконструкции.	
Статья 3. Определения		Дополнить статью 3 определением: комиссия- Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС	
Статья 4, часть 1	1. Здания и сооружения должны вводиться в эксплуатацию в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности государств-членов ЕврАзЭС при условии соответствия их требованиям безопасности, установленным настоящим техническим регламентом и другими распространяющимися на них регламентами ЕврАзЭС.	1. Здания и сооружения должны вводиться в эксплуатацию, а строительные материалы и изделия выпускается в обращение на рынке при их соответствии требованиям настоящего технического регламента ЕврАзЭС, а также других технических регламентов действующих на территории государств участников таможенного союза.	Требования технического регламента должны быть гибкими и касаться не только ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, но и к обращению на рынке строительных изделий и материалов и
Статья 4, часть 2	2. Государства-члены ЕврАзЭС обеспечивают единство на территории ЕврАзЭС установленных настоящим техническим регламентом или на его основе обязательных требований к объектам технического регулирования, которые входят в область применения настоящего технического регламента ЕврАзЭС, и не допускают установления в своем законодательстве других обязательных требований в отношении этих объектов. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента ЕврАзЭС обязательные технические требования, установленные по отношению к этим объектам законодательством в государствах-членах ЕврАзЭС, не применяются на территории этих государств.	Из части 2 статьи 4 исключить фразу “ и не допускают установления в своем законодательстве других обязательных требований в отношении этих объектов. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента ЕврАзЭС обязательные технические требования, установленные по отношению к этим объектам законодательством в государствах-членах ЕврАзЭС, не применяются на территории этих государств. ” следует исключить и дополнить статью 4 текстом следующего содержания “ дополнить статью 4 текстом следующего содержания “ Для учета возможных различий в географических или климатических условиях, или уровне социально-экономического развития, существующем на национальном, региональном или местном уровне, для каждого основного требования безопасности могут быть установлены классы качества в стандартах и технических условиях.	Нельзя ограничивать обязательные требования только настоящим техническим регламентом, особенно для условий нашей страны с её огромными территориями и уникальными климатическими условиями (северная климатическая зона, вечная мерзлота и т.п.). Поэтому фразу “ и не допускают установления в своем законодательстве других обязательных требований в отношении этих объектов. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента ЕврАзЭС обязательные технические требования, установленные по отношению к этим объектам законодательством в государствах-членах ЕврАзЭС, не применяются на территории этих государств. ” следует исключить и дополнить статью 4 текстом следующего содержания “ Для учета возможных различий в географических или климатических условиях, или уровне социально-экономического развития, существующем на национальном, региональном или местном уровне, для

			каждого основного требования безопасности могут быть установлены классы качества в стандартах и технических условиях.
		Статью 4 дополнить частью следующего содержания: “ Государства-члены ЕврАзЭС не препятствуют свободному обращению, выпуску на рынок или использованию на их территории строительных изделий и материалов, которые удовлетворяют основным требованиям настоящего технического регламента и организуют контроль за тем, чтобы использование таких изделий согласно их назначению не было запрещено правилами или нормативными актами, устанавливаемыми государственными или частными организациями, занимающими монопольное положение на рынке. Государствам-членам не запрещен ввоз на рынок на своей территории строительных изделий, не охватываемых, частью 2 статьи 4, если они удовлетворяют национальным нормам”.	В проекте технического регламента не сформулированы условия допуска на рынок строительной продукции, хотя это основная задача настоящего регламента
		Дополнить статью 4 частью следующего содержания: « Обязательные требования могут уточняться в руководствах, предназначенных для разработки национальных и межгосударственных стандартов таможенного союза, а также для принятия решений касающихся руководств по разрешению на деятельность или признанием других технических условий ”.	Двадцатилетний опыт реализации принципов “Нового подхода” в стандартизации в строительстве странами ЕС показал целесообразность принятия такой нормы.
		Дополнить статью 4 частью следующего содержания “Строительные нормы и правила государств - членов ЕврАзЭС должны составляться с учетом руководств принятых Комиссией по техническому регулированию и отражать характеристики строительных изделий”.	Двадцатилетний опыт реализации принципов “Нового подхода” в стандартизации в строительстве странами ЕС показал целесообразность принятия такой нормы.
Статья 5. Часть 1 и 2	1. Здание или сооружение, его основание и строительные конструкции, внутренние инженерные системы должны обладать надежностью в отношении прочности и устойчивости при всех возможных неблагоприятных сочетаниях эксплуатационных нагрузок и воздействий, соответствующих функциональному	Части 1 и 2 Статьи 5 изложить в редакции: “ Здание или сооружение, его основание и строительные конструкции, внутренние инженерные системы при условии их нормальной эксплуатации должны обеспечивать, чтобы в пределах расчетного срока службы нагрузки и воздействия, действующие на них в процессе строительства и использования не приводили:	Изложенные в статьях 5,6,7, 8 и 9 не достаточно конкретны и могут допускать различные толкования. В этой связи предлагается изложить их более кратко и конкретно. Выражения типа: “ обладать надежностью в отношении прочности и устойчивости при всех возможных

	<p>назначению и конструктивному решению сооружения, включая климатические нагрузки и воздействия, усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций и оснований и отклонениями геометрических параметров, а также опасными природными процессами, явлениями и техногенными воздействиями.</p> <p>В случаях, установленных нормативными документами или заданием на проектирование, прочность и устойчивость зданий и сооружений должна обеспечиваться также при действии особых нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновений с транспортными средствами, взрывы и другие аварии оборудования, и отказы в работе несущих конструкций.</p>	<p>к обрушению всего сооружения или его части, и (или) деформациям недопустимой величины, повреждениям других частей здания или сооружения или постоянно установленного оборудования вследствие значительных деформаций несущих элементов,</p> <p>возникновению ущерба вызванного случайными событиями, несоразмерными первопричине нарушениями эксплуатационной пригодности здания, сооружения, конструкций или внутренних инженерных систем, приводящими к необходимости временного ограничения эксплуатации объекта или (и) к сокращению расчетных сроков службы.</p> <p>В случаях, установленных нормативными документами или заданием на проектирование, прочность и устойчивость зданий и сооружений должна обеспечиваться также при воздействии особых нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновений с транспортными средствами, взрывов и других аварий оборудования и отказов в работе несущих конструкций.”</p>	<p>неблагоприятных сочетаниях эксплуатационных нагрузок и воздействий ” не корректно.</p>
	<p>2. Здание или сооружение при действии расчетных значений нагрузок и воздействий в течение расчетного срока службы и с заданным нормативными документами уровнем обеспеченности не должны достигать предельных состояний, характеризующихся:</p> <p>1) потерей несущей способности, связанной с разрушением всего здания или сооружения, его несущих конструкций, включая прогрессирующие разрушения в результате локальных повреждений, степень которых непропорциональна первоначальной причине, недопустимыми деформациями строительных конструкций и основания здания или сооружения, а также геологических массивов прилегающей территории, и другими повреждениями, создающими недопустимую угрозу причинения вреда жизни и здоровья</p>		<p><i>Разрушение здания связано с потерей несущей способности, а не наоборот как сказано в тексте. Это ошибка.</i></p>

	<p>человека, окружающей среде и близрасположенным зданиям и сооружениям и приводящими к необходимости прекращения дальнейшей эксплуатации объекта (предельные состояния первой группы);</p> <p>2) нарушениями эксплуатационной пригодности здания, сооружения, конструкций или внутренних инженерных систем, приводящими к необходимости временного ограничения эксплуатации объекта или (и) к исчерпанию ресурса его долговечности (предельные состояния второй группы).</p>		
<p>статья 5, часть 3</p>	<p>3. Требования к надежности зданий, сооружений, строительных конструкций и внутренних инженерных систем, характеристики предельных состояний, расчетные и нормативные значения нагрузок и воздействий и их состояние, требования к свойствам, расчетным и нормативным характеристикам материалов и грунтов, требования к расчетными моделям и ситуациям, общие принципы расчета, проектирования и контроля, правила учета уровня ответственности зданий и сооружений устанавливаются в межгосударственных строительных нормах, правилах и стандартах.</p>	<p>В части 3 статьи 5 после слов “устанавливаются” записать“ в межгосударственных и национальных нормах и правилах и иных нормативных документах допускаемых настоящим регламентом“</p>	<p><i>Нельзя ограничивать нормативную базу только межгосударственными стандартами - это ошибка. Главное чтобы строительные нормы соответствовали требованиям технического регламента.</i></p>
<p>Статья 6. Часть 1</p>	<p>1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе его эксплуатации обеспечивалась возможность предотвращения или ограничения опасности возникновения пожара, а в случае возникновения пожара - защита людей и имущества от воздействия и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара, в том числе обеспечивалась возможность:</p> <p>1) эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с учетом особенностей групп</p>	<p>Статью 6 изложить в редакции: “</p> <p>1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе его эксплуатации обеспечивалась возможность предотвращения или ограничения опасности возникновения пожара, а в случае возникновения пожара - защита людей и имущества от воздействия и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара, в том числе обеспечивалась:</p> <p>1) возможность эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с учетом особенностей групп населения с ограниченными физическими возможностями</p>	<p><i>Предлагаемые формулировки более короткие и конкретные.</i></p>

	<p>населения с ограниченными физическими возможностями передвижения, до нанесения вреда их жизни и здоровью;</p> <p>2) проведения мероприятий по спасению людей, локализации пожара с последующей его ликвидацией и предотвращения его возобновления.</p>	<p>передвижения, до нанесения вреда их жизни и здоровью;</p> <p>2) прочность несущих элементов в течение определенного срока, позволяющего обеспечить мероприятия по тушению пожара и спасению людей;</p> <p>3) проведение мероприятий по спасению людей, локализации пожара с последующей его ликвидацией и предотвращения его возобновления;</p> <p>4) ограничение возникновения и распространения огня и дыма внутри здания или сооружения;</p> <p>5) ограничение распространение огня на соседние здания и сооружения;</p> <p>6) безопасность пожарных и спасательных групп.</p>	
<p>Статья 6. Часть 2</p>	<p>2. Здания, сооружения, строительные конструкции и внутренние инженерные системы должны отвечать установленным в нормативных документах противопожарным требованиям с учетом следующих основных положений:</p> <p>1) взрывоопасные объекты должны располагаться за границами поселений, а если это невозможно – то с учетом необходимости предотвращения воздействия на соседние здания и сооружения взрывов и опасных факторов пожаров на этих объектах;</p> <p>2) расстояния между зданиями и сооружениями должны с учетом с их назначения, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и других особенностей обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;</p> <p>3) проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны обеспечивать возможность доступа к ним пожарной техники, а здания и сооружения – возможность доступа в них пожарных команд;</p> <p>4) здания и сооружения, а также территории организаций и поселений должны иметь источники наружного и внутреннего водоснабжения для тушения возможных</p>	<p>2. Здания и сооружения должны располагаться таким образом, чтобы:</p> <p>1) взрывоопасные объекты располагались на безопасном расстоянии, обеспечивающем безопасность зданий и сооружений при возникновении чрезвычайных ситуаций</p> <p>2) расстояния между зданиями и сооружениями должны с учетом с их назначения, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и других особенностей обеспечивали нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;</p> <p>3) проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям обеспечивали возможность доступа к ним пожарной техники, а сами здания и сооружения – возможность доступа в них пожарных команд. “</p>	

	<p>пожаров;</p> <p>5) объемно-планировочные и конструктивные решения здания или сооружения, противопожарные преграды, пожарные отсеки и секции должны с учетом функционального назначения помещений и применения необходимого оборудования, средств и установок отвечать требованиям ограничения распространения пожара и его опасных факторов за пределы очага возгорания;</p> <p>6) огнестойкость и пожарная опасность здания или сооружения, строительных конструкций и элементов внутренних инженерных систем, а также пожарная опасность применяемых строительных материалов, должны отвечать требованиям устойчивости конструкций на время эвакуации и спасения людей с учетом обоснованных требований по обеспечению их сохранности при пожаре и уменьшения воздействия на имущество опасных факторов пожара;</p> <p>7) здание или сооружение должно иметь эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность безопасной эвакуации людей при пожаре в течение минимально необходимого времени, исходя из допустимого уровня воздействия на людей опасных факторов пожара. При невозможности в полной мере обеспечить эвакуацию людей по эвакуационным путям и выходам, здание или сооружение должно иметь систему коллективной защиты путем создания зон безопасности, противодымной защиты и применения других технических средств, объемно-планировочных и конструктивных решений;</p> <p>8) здание или сооружение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты, а в необходимых случаях – оборудовано системами</p>		
--	---	--	--

	<p>обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией, автоматическими устройствами пожаротушения и другими активными средствами защиты.</p> <p>3. Требования пожарной безопасности к поселениям и территориям организаций, параметрам и характеристикам зданий, сооружений, их частей, внутренним инженерным системам и методам испытаний, обеспечивающие выполнение приведенных выше и других задач обеспечения пожарной безопасности, устанавливаются в строительных нормах, правилах и стандартах с учетом создания необходимых условий для работы пожарных команд.</p> <p>Требования пожарной безопасности к эксплуатации зданий и сооружений, технологическим процессам, технологическому оборудованию предприятий, средствам активной защиты от пожара и условиям их применения в зданиях и сооружениях, а также размещению и оборудованию пожарных депо, устанавливаются нормативными документами в области пожарной безопасности.</p>		
Статья 7, часть 1	<p>1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании в нем людей не возникало недопустимого воздействия на человека физических, биологических, химических, радиационных и иных вредных факторов внутренней среды. Застройка территорий должна осуществляться таким образом, чтобы исключалось недопустимое воздействие вредных факторов среды обитания на человека, и создавались благоприятные условия его жизнедеятельности.</p>	<p>Часть 1 статьи 7 изложить в редакции: "1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании в нем не возникало опасности для жизни и здоровья людей и прилегающих территорий в результате недопустимого воздействия физических, биологических, химических, радиационных и иных вредных факторов внутренней и внешней среды. "</p>	<p><i>Более точная формулировка. Должно быть исключено отрицательное воздействие не только внутренней. Но и внешней среды (шум, вибрация, загрязнение воды и т.п.)</i></p>
Статья 7, части 2,3,4,5, 7,8,9	<p>2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом,</p>	<p>Исключить части 2,3,4,5, 7,8,9 (за исключением последнего абзаца части 9)</p>	<p>Все остальные пункты содержат излишнюю и не нужную детализацию,</p>

	<p>чтобы содержание в воздухе помещений жилых и общественных зданий в рабочей зоне производственных помещений загрязняющих веществ, выделяемых оборудованием, строительными материалами или в результате жизнедеятельности человека, а также вредных веществ, проникающих в помещения с атмосферным воздухом или почвенными газами, не создавало недопустимых угроз для здоровья человека.</p> <p>3. Системы водоснабжения и внутренние системы водопровода должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивать непрерывную в требуемом количестве подачу воды и не допускать утечек и загрязнений, приводящих к нарушению установленных требований к ее качеству.</p> <p>Должно быть обеспечено удаление жидких стоков без попадания их в систему водоснабжения, загрязнения почвы и окружающей среды и выделения в среду неприятных запахов.</p> <p>4. Здание, сооружение и его инженерные системы должны обеспечивать соблюдение в помещениях или обслуживаемых зонах нормативных требований к параметрам микроклимата в пределах допустимых значений и возможность обеспечения оптимальных значений этих параметров, включая температуру, влажность и скорость движения воздуха.</p> <p>Должно быть обеспечено, чтобы вода не появлялась на внутренних поверхностях строительных конструкций в жидком виде, или в виде пятен или наледей, и своевременно удалялась из конструкций, не допуская существенных изменений их свойств.</p> <p>5. Помещения зданий и сооружений должны быть обеспечены освещением, необходимым для нормальной</p>		<p>которая сужает диапазон действия основных требований.</p>
--	--	--	--

	<p>жизнедеятельности людей и достаточным для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью человека, инсоляцией достаточной продолжительности, а в соответствующих районах строительства – солнцезащитой в соответствии с нормативными требованиями.</p> <p>6. Здание или сооружение должно быть размещено и защищено, а его помещения обустроены таким образом, чтобы воспринимаемый человеком шум, с учетом применения в установленных случаях индивидуальных средств защиты, не создавал бы опасности здоровью и чтобы обеспечивалось соблюдение требований, установленных в отношении шума к условиям для сна, отдыха и трудовой деятельности.</p> <p>7. Вибрация строительных конструкций здания или сооружения, создаваемая технологическим и инженерным оборудованием, ионизирующие и неионизирующие излучения грунтов, строительных материалов и оборудования в помещениях зданий и сооружения, не должны превышать предельных значений, исходя из необходимости обеспечения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p> <p>8. На территориях должна быть создана необходимая инфраструктура для удаления и утилизации твердых бытовых и производственных отходов, здания и сооружения и прилегающие территории должны быть оборудованы установленным в нормативных документах образом для удаления, сбора и вывоза отходов.</p> <p>9. Требования безопасности для здоровья человека, предъявляемые к зданиям, сооружениям, их размещению на территориях поселений и межселенных территориях, к их частям, строительным</p>		
--	--	--	--

	конструкциям и инженерным системам, устанавливаются в строительных нормах, правилах и стандартах, исходя из необходимости обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности.		
Статья 8. Часть 1	1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность их нормальной эксплуатации и была сведена к минимуму возможность несчастных случаев и нанесения травм пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вероятность травматизма в результате взрывов бытового и техногенного характера.	Часть 1 статьи 8 изложить в редакции: « Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы при условии их нормальной эксплуатации при пользовании зданиями и сооружениями не возникало недопустимого риска несчастных случаев и нанесения травм в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вероятность травматизма в результате взрывов бытового и техногенного характера».	<i>Здание и сооружение может быть безопасным только при обеспечении нормальной эксплуатации.</i>
Статья 8. Часть 1, пункт 2	2. Здания, сооружения и территории должны отвечать: 2) требованиям безопасности людей в связи с перемещением транспортных средств внутри здания или сооружения и на территории поселения, а также удобства доступа к помещениям, расположенным на верхних этажах при отсутствии чрезмерных физических нагрузок;	Из п.2 части 1, статьи 8 исключить слова “ на территории поселения.”	<i>Требования к объектам транспортной инфраструктуры должны устанавливаться другим и техническими регламентами.</i>
Статья 8. Часть 3	3. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными физическими возможностями передвижения. Объекты транспортной инфраструктуры должны позволять инвалидам и другим группам населения с ограниченными физическими возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на этих объектах.	Часть 3 статьи 8 изложить в редакции: “ Жилые здания, объекты инженерной, и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными физическими возможностями передвижения.	<i>Требования к объектам транспортной инфраструктуры должны устанавливаться другим и техническими регламентами.</i>
Статья 8. Часть 4	4. Требования безопасности от несчастных случаев и безопасности условий	Часть 4 статьи 8 изложить в редакции: “Требуемые характеристики, предъявляемые к зданиям,	<i>Требования безопасности должны устанавливаться в технических</i>

	<p>пользования, предъявляемые к зданиям, сооружениям, строительным конструкциям и их частям, внутренним инженерным системам, включая элементы инфраструктуры поселений, устанавливаются в строительных нормах, правилах и стандартах.</p> <p>Требования к технологическому оборудованию зданий и сооружений соответствующего функционального назначения и к оборудованию, применяемому для устройства внутренних инженерных систем зданий и сооружений и наружных сетей инженерно-технического обеспечения, устанавливаются в стандартах на оборудование, в правилах устройства и эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах, нормативных документах по пожарной безопасности и правилах устройства электроустановок.</p>	<p>сооружениям, строительным конструкциям и их частям, строительным изделиям и материалам, внутренним инженерным системам, обеспечивающим безопасность зданий и сооружений в период их строительства и эксплуатации, устанавливаются в строительных нормах и правилах.</p> <p>Требования к техническим параметрам технологического оборудования зданий и сооружений соответствующего функционального назначения и к оборудованию, применяемому для устройства внутренних инженерных систем зданий и сооружений и наружных сетей инженерно-технического обеспечения, устанавливаются в стандартах на оборудование, в правилах устройства и эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах, нормативных документах по пожарной безопасности и правилах устройства электроустановок”.</p>	<p><i>регламентах. В стандартах и нормах устанавливаются технические параметры и характеристики. Это основной принцип нового подхода в стандартизации.</i></p>
Статья 9. Часть 2	<p>2. Здание или сооружение должно отвечать установленным в строительных нормах, правилах и стандартах в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС требованиям сокращения расхода невозобновляемых природных ресурсов, тепловой защиты и улучшения его энергетических характеристик.</p>	<p>Часть 2, статьи 9 изложить в редакции: “Конструкция здания и сооружения, а также установки для его отопления, охлаждения и вентиляции должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы потребление энергии, необходимой для их нормальной эксплуатации было минимальным с учетом местных климатических условий, но без ущерба тепловому комфорту людей”.</p>	<p><i>Требования безопасности должны устанавливаться в технических регламентах. В стандартах и нормах устанавливаются технические параметры и характеристики. Это основной принцип нового подхода в стандартизации.</i></p>
Статья 10, часть 1	<p>. Строительные материалы и изделия должны быть пригодными для применения в строительстве и обладать свойствами, которые, при условии их применения по назначению и при соблюдении установленных правил использования, позволяют обеспечивать соответствие зданий и сооружений, строительных конструкций и их частей, а также элементов внутренних инженерных систем, предъявляемым к этим объектам существенным требованиям настоящего и других технических регламентов в области строительства, строительных норм, правил и</p>	<p>Их последнего предложения части 1 статьи 10 исключить слова “ и стандартов ”</p>	

	стандартов.		
Статья 11, часть 2	.2.В задании на проектирование должны быть приведены указания об учете уровня ответственности проектируемого здания или сооружения в соответствии с требованиями строительных норм и о необходимости учета при проектировании дополнительных или особых требований безопасности, опасных факторов и условий строительства и эксплуатации объекта.	Часть 2, статьи 11 изложить в редакции: « В задании на проектирование должны быть приведены уровень ответственности и класс качества проектируемого здания или сооружения в соответствии с требованиями норм проектирования и о необходимости учета при проектировании дополнительных или особых требований безопасности, опасных факторов и условий строительства и эксплуатации объекта”.	<i>Должны быть установлены не указания об учете уровня ответственности проектируемого здания или сооружения, сам уровень ответственности.</i>
Статья 11, часть 3	3. При проектировании должны применяться расчетные значения нагрузок и воздействий, характеристик физических свойств строительных объектов, конструкций и их частей, элементов внутренних инженерных систем, материалов и изделий, обеспечивающие с необходимой уверенностью соответствие свойств проектируемого объекта требованиям его безопасности.	Часть 3, статьи 11 изложить в редакции: “ Здания и сооружения должны быть безопасными для жизни и здоровья людей при расчетных нагрузках и воздействиях, физико - механических характеристиках и свойствах используемых материалов, конструкциях и изделий, а также конструкций элементов внутренних инженерных систем.	<i>Не расчетные нагрузки и воздействия должны применяться для обеспечения с необходимой уверенностью соответствие свойств проектируемого объекта требованиям его безопасности, а наоборот. Здания и сооружения должны обеспечивать безопасность при воздействии расчетных нагрузок.</i>
Статья 11, часть 4	4. Проектные значения параметров объектов, характеристики и конструктивные решения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, должны быть обоснованы соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и исследований, моделирующих поведение зданий, сооружений, строительных конструкций, их частей и внутренних инженерных систем под действием соответствующих нагрузок и воздействий. Указанные параметры, размеры и характеристики должны быть установлены в проектной документации с указанием предельных отклонений от их номинальных значений.	Часть 4, статьи 11 изложить в редакции: “ Проектные решения по зданиям и сооружениям, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, должны быть обоснованы соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и исследований, моделирующих поведение зданий, сооружений, строительных конструкций, их частей и внутренних инженерных систем под действием соответствующих нагрузок и воздействий. В проектной документации должны быть установлены с указанием предельных отклонений от их номинальных значений параметры, размеры и характеристики проектируемых зданий и сооружений”.	Требования должны предъявляться непосредственно к самим зданиям и сооружениям, проектные значения параметров объектов должны обеспечивать выполнение этих требований.
Статья 11, часть 5	5. В проектной документации должны быть предусмотрены требования по проведению контроля хода выполнения и результатов	Часть 4, статьи 11 изложить в редакции: “ В проектной документации должны быть предусмотрены требования к выполнению и	<i>.В проектной документации должны быть предусмотрены не только требования по проведению контроля, но</i>

	выполненных работ при строительстве объекта, в том числе скрытых, а также по применению соответствующих методов контроля, испытаний и измерений.	приемке работ, процедурам и формам оценки соответствия требованиям проекта и строительных норм. При необходимости в проектной документации, проектная организация может предусматривать проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды, основания, строительных конструкций и их частей, элементов внутренних инженерных систем в процессе эксплуатации объекта”.	<i>требования к выполнению и приемке работ, процедурам и формам оценки соответствия требованиям проекта и строительных норм.</i>
Статья 11, часть 7	7. Проектные решения должны приниматься при условии возможности их осуществления при строительстве и возможности обслуживания объекта и его частей с применением доступных методов и технологий.	Часть 7, статьи 11 изложить в редакции: “ 7. Проектные решения должны приниматься с учетом возможности их осуществления при строительстве и возможности обслуживания объекта и его частей с применением доступных методов и технологий.”	Не при условии возможности их осуществления, а с учетом возможности осуществления.
Статья 11.		Дополнить статью 11 частью 13 следующего содержания : « Здание или сооружение должно отвечать требованиям, установленным в строительных нормах, на основании основных требований установленных настоящим техническим регламентом в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС. Выполнение требований строительных норма является презумпцией соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС.”	
Статья 12, часть 1	1. Соответствие вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, а также поставляемых строительных материалов и изделий, существенным требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов в области строительства обеспечивается комплексным применением на обязательной и добровольной основе соответствующих документов Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве, структура которой приведена в приложении 1 к настоящему техническому регламенту, а также других документов, применением которых предусмотрено соблюдение технических регламентов в области строительства.	часть 1 изложить в редакции: “Строительная продукция, на которую распространяется настоящий технический регламент, выпускается в обращение на территории государства любой из Сторон при условии, что она прошла установленные техническим регламентом процедуры оценки соответствия на территории государства любой из Сторон. Здание или сооружение должно отвечать требованиям, установленным в строительных нормах правилах, на основании основных требований установленных настоящим техническим регламентом в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС. Выполнение требований строительных норма является презумпцией соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента	Фраза не отражает смысла оценки соответствия и не устанавливает условия обращения на рынке.

Статья 12, часть 2	<p>2. На обязательной основе в целях обеспечения соблюдения требований настоящего и других технических регламентов в области строительства, применяют межгосударственные строительные нормы Системы межгосударственных нормативных документов по строительству, принятые Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве (МНТКС).</p> <p>На добровольной основе в целях обеспечения соблюдения существенных требований настоящего и других регламентов в области строительства, в комплексе с межгосударственными строительными нормами применяют следующие документы Системы межгосударственных нормативных документов по строительству, принятые Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве:</p> <p>межгосударственные своды правил и стандарты по проектированию и строительству, в том числе на методы испытаний и контроля, разработанные в развитие и в обеспечение обязательных требований соответствующих межгосударственных строительных норм; межгосударственные стандарты на строительные материалы и изделия и методы их испытаний и контроля.</p>	<p>ЕврАзЭС. ”</p> <p>Часть 2. Изложить в редакции: “ Для оценки соответствия строительной продукции требованиям настоящего технического регламента по взаимному согласию Сторон на добровольной основе могут применяться Международные стандарты, межгосударственные строительные нормы и правила, национальные строительные нормы и правила. В этих целях Стороны формируют соответствующий перечень стандартов”.</p>	<p>Формулировка крайне не удачна и расплывчата, допускает двусмысленное толкование. Не определены критерии применения стандартов и норм на обязательной основе и на добровольной основе. В представленном виде требования не верифицированы, а предлагаемая система применения строительных норм не соответствует основным принципам нового подхода в стандартизации.</p>
Статья 12, часть 3	<p>3. Единый перечень межгосударственных нормативных документов Системы, применением которых обеспечивается соблюдение требований каждого технического регламента в области строительства, определяет Комиссия по</p>	<p>Часть 3. Изложить в редакции: «Единый перечень межгосударственных строительных норм, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, определяет Комиссия ЕврАзЭС не позднее, чем за</p>	<p>Текст требует конкретизации и редактирования с учетом реального состояния нормативной базы.</p>

	<p>техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее – Комиссия ЕврАзЭС) не позднее, чем за два месяца до введения в действие технического регламента.</p> <p>В перечень при отсутствии межгосударственных нормативных документов или на альтернативной основе могут включаться национальные документы государств-членов ЕврАзЭС, в том числе принятые в государствах в установленном порядке в качестве национальных международных стандарты, региональные и национальные строительные нормы, правила и стандарты зарубежных государств, если требования включаемых в перечень национальных нормативных документов государства-члена ЕврАзЭС соответствуют целям технического регулирования и экономическим интересам других государств-членов ЕврАзЭС с учетом действия климатических, географических, социальных и других факторов и технологических проблем, не противоречат требованиям технических регламентов ЕврАзЭС и не нарушают их.</p>	<p>два месяца до введения в действие технического регламента.</p> <p>Выполнение требований документов, включенных в указанный выше Перечень и предназначенный для применения на добровольной основе, является достаточным условием соблюдения требований технического регламента. Неприменение этих документов не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента.</p> <p>В перечень при отсутствии межгосударственных строительных норм и правил нормативных документов или на альтернативной основе могут включаться национальные строительные нормы и правила государств-членов ЕврАзЭС, гармонизированные стандарты иностранных государств, если эти нормативные документы соответствуют целям и основным требованиям настоящего технического регламента, с учетом действия климатических, географических, социальных и других факторов и не противоречат требованиям технического регламента и не нарушают их”.</p>	
		<p>Дополнить статью 12 частью 6 и 7 следующего содержания:</p> <p>“6. Для строительных изделий, для которых не существует межгосударственных или национальных строительных норм и (или) изготовленных с отступлением от строительных норм, и (или) изготовленным по гармонизированным в данной стране нормам иностранных государств разрешения на их производство и использование выдается Комиссией по техническому регулированию или созданными ей рабочими органами, состоящими из представителей всех государств.</p> <p>Такое разрешение является положительной технической оценкой пригодности строительного</p>	

		<p>изделия к предусмотренному использованию, основанному на удовлетворении основных требований настоящего технического регламента предусмотренных для сооружений, для которых должно использоваться изделие.</p> <p>Применение таких строительных изделий должно быть обосновано на результатах расчетов, исследованиях, испытаниях и оценке опирающихся на соответствующих руководства принимаемых Комиссией.</p> <p>При отсутствии таких руководств разрешение может быть выдано на основании представленных обосновывающих материалов со ссылкой на основные требования настоящего технического регламента.</p> <p>7. Выдача разрешений на применение строительных изделий указанных в п. настоящей статьи осуществляют органы уполномоченные государствами – членами ЕврАзЭС</p> <p>Каждое государство-член сообщает другим государствам-членам и Комиссия по техническому регулированию наименование и адрес органов, которым оно предоставляет право выдавать такие разрешения.</p> <p>Органы по выдаче разрешений должны удовлетворять требованиям настоящего технического регламента и должны быть способны:</p> <ul style="list-style-type: none"> -оценивать способность использовать новые изделий на основе научных и практических знаний, - объективно высказываться относительно интересов заинтересованных производителей или их представителей, и - осуществлять синтез участия всех заинтересованных сторон для сбалансированной оценки”. 	
Статья 13, часть 1	1. Оценка соответствия зданий и сооружений существенным требованиям настоящего и других технических регламентов в области строительства, а также соответствия связанных с этими требованиями процессов инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, носит обязательный характер и	Текст части 1 изложить в редакции: “ Оценка соответствия зданий и сооружений основным требованиям настоящего технического регламентов, а также соответствия связанных с этими требованиями процессов инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, носит обязательный характер и производится путем сопоставления	Редакционная уточняющая правка.

	производится путем сопоставления действительных параметров и характеристик объекта строительства и процессов с требованиями нормативных документов, применение которых на обязательной и добровольной основе предусмотрено для соблюдения требований технического регламента и на соответствующих этапах – с проектными значениями этих параметров и характеристик.	действительных параметров и характеристик объекта строительства и процессов, физико-механических свойств применяемых материалов и изделий с требованиями строительных норм и правил нормативных документов, применение которых на обязательной и добровольной основе предусмотрено для соблюдения требований технического регламента и на соответствующих этапах – с проектными значениями этих параметров и характеристик”.	
Статья 13, часть 2, 3 абзац	контроль исполнителем соответствия проектных работ и их результатов;	3-й абзац исключить	Контроль исполнителем соответствия проектных работ и их результатов не может быть формой оценки соответствия.
Статья 13, часть 2, 5 абзац	добровольная сертификация проектной документации и программных средств, предназначенных для повторного применения в проектировании;	5 абзац изложить в редакции: “ Обязательной сертификации программного обеспечения “	Добровольная сертификация проектной документации может отличаться от экспертизы только названием. Такое требование не соответствует международным требованиям. Сертификация программного обеспечения должна носить обязательный характер.
Статья 13, часть 2, 6 абзац	утверждение проектной документации заказчиком (застройщиком) для применения в строительстве;	6 абзац исключить.	Утверждение проектной документации заказчиком – это процедура, которая по форме и содержанию не может рассматриваться как оценка соответствия.
Статья 13, часть 2, 8 абзац	добровольная сертификация работ, оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;	Исключить слова: “оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений; “	В данном контексте эта фраза не имеет смысла
Статья 13, часть 2, 8 абзац	авторский надзор за строительством - по решению заказчика;	8 абзац исключить.	Авторский надзор не может быть формой оценки соответствия.
Статья 14, часть 1	1. Государства-члены ЕврАзЭС должны предпринимать меры для ограничения или запрета обращения, включая изъятие с рынка, строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям, указанным в статьях 10, 11 и 13	Часть 1 изложить в редакции: « Государства-члены ЕврАзЭС должны предпринимать меры для запрета и изъятия из обращения, строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям настоящего технического регламента.	1. Государства-члены ЕврАзЭС должны предпринимать меры не для ограничения, а для запрета и изъятия из обращения, строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям настоящего технического регламента, т.к. их использование будет угрожать жизни и здоровью граждан.
Статья 15		Статья 15. Вступление в силу и применение настоящего технического регламента должна	

		содержать указания о применении технического регламента в переходный период при отсутствии межгосударственных строительных норм. Для справки в странах ЕС таковой период продолжается более 25 лет.	
Приложение 1		Приложение 1 составленное на “скорую руку” и не отражающую необходимую систему строительных норм регламентирующих требования к проектированию, строительству, применяемым материалам и методам их испытаний и т.п. следует исключить.	
Приложение 2		Наличие в перечне такой продукции как замки врезные и накладные II-IV классов для входных дверей в помещениях зданий и сооружений без включения в него материалов и изделий несущих конструкций и других элементов, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, несомненно, требует серьезной доработки Приложения 2	
Приложение 3		Перечень приложение 3 следует исключить, сделав вместо него запись в тексте технического регламента о том, что все новые виды строительных материалов и изделий, в том числе ввозимых из-за рубежа подлежат обязательному подтверждению соответствия Нельзя составить перечень новых строительных материалов и изделий. На то они и называются новыми. Составление исчерпывающего перечня материалов позволяет без обязательной оценки соответствия применять принципиально новые материалы, например композиционные материалы, материалы, созданные на основе nano технологий и т.п.	
Приложение 4, 5 и 6		Строительная продукция государств членов ЕврАзЭС не должна ограничиваться рынком таможенного союза. Во всяком случае, Российские производители экспортируют свою продукцию за рубеж. Поэтому Приложение 4, 5 и 6 регламентирующие общие процедуры оценки соответствия и процедуры декларирования соответствия должны быть гармонизированы с процедурами, применяемыми в других странах, в частности с процедурами установленными Директивой ЕС (93/465/ЕЭС) от 22 июля 1993 г. “По	

		модулям различных фаз процедур оценки соответствия и правил нанесения и применения маркировки СЕ, предназначенной для применения в директивах по технической гармонизации”. При этом перечень схем обязательной сертификации и оценки соответствия должен быть привязан к конкретным видам строительной продукции.	
--	--	--	--

Президент некоммерческого партнерства” РОДОС”

О.Скворцов.